



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0369-21

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

01 грудня 2021 р. до 30 листопада 2025 р.

Сертифікат видано

Сертифікат видан /
Certificate is issued on

ТОВ «АВГУСТ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ»,
02068, м. Київ, вул. А. Ахматової, 4, кв. 303, код ЄДРПОУ 41979707

Продукція

Продукция / Production

Система локального пожежогасіння кухонного обладнання,
типу «АВГУСТ КС».

Моделі: АВГУСТ КС-12.ЕП,
АВГУСТ КС-12.ПП,
АВГУСТ КС-20.ЕП,
АВГУСТ КС-20.ПП.

28.29.22

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

Перелік компонентів та аксесуарів системи згідно з додатком

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» із зміною № 1, п. 8.1.15;
ТУ У 28.2-41979704-003:2021 «Система локального пожежогасіння кухонного обладнання
«АВГУСТ КС-12.ЕП», «АВГУСТ КС-12.ПП», «АВГУСТ КС-20.ЕП», «АВГУСТ КС-20.ПП»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВ «АВГУСТ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ»,
02068, м. Київ, вул. А. Ахматової, 4, кв. 303, код ЄДРПОУ 41979707

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

02909, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 4-А

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат видан органом
сертифікації /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 01.12.2021 до 30.11.2024 за ТУ У 28.2-41979704-003:2021
«Система локального пожежогасіння кухонного обладнання «АВГУСТ КС-12.ЕП», «АВГУСТ КС-12.ПП»,
«АВГУСТ КС-20.ЕП», «АВГУСТ КС-20.ПП».

Здійснюється нагляд за виробництвом продукції протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протокол випробувань від 26.11.2021 № 41С/НЛПБ-2021 ВЛ ТОВ «Незалежна лабораторія
пожежної безпеки» (атестат акредитації № 20688 дійсний до 19.07.2023).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 351/21 від 30.11.2021 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0369-21 від 01 грудня 2021 р. до 30 листопада 2025 р.

**Перелік компонентів та аксесуарів
системи локального пожежогасіння кухонного обладнання, типу «АВГУСТ КС»**

| № п/п | Позначення | Модулі пожежогасіння АВГУСТ КС |
|---|-------------|--|
| 1 | АКС-12ЕП | Модуль "АВГУСТ КС-12ЕП" з електричним пуском |
| 2 | АКС-20ЕП | Модуль "АВГУСТ КС-20ЕП" з електричним пуском |
| 3 | АКС-12ПП | Модуль "АВГУСТ КС-12ПП" з пневматичним пуском |
| 4 | АКС-20ПП | Модуль "АВГУСТ КС-20ПП" з пневматичним пуском |
| Елементи розподільчого трубопроводу та насадки | | |
| 5 | ТН-12-АКС | Труба неіржавіюча 12x1,5 полірована |
| 6 | DL-12-АКС | Фітинг прямий під трубу 12x1,5 |
| 7 | EL-АКС | Коліно 90° під трубу 12x1,5 |
| 8 | TL-АКС | Трійник під трубу 12x1,5 |
| 9 | KVL-12-АКС | Хрестовина під трубу 12x1,5 |
| 10 | BT-12-АКС | Ввід для труб |
| 11 | BT-6-АКС | Ввід для термочутливої трубки |
| 12 | ХМ-12-АКС | Хомут під трубу 12x1,5 |
| 13 | DIN 975ШМ8 | Шпилька М8x1000 DIN 975 різьбова довжина 1 метр |
| 14 | НР-12-АКС | Насадок розпилювач |
| 15 | PBT-250-АКС | Рукав високого тиску L 250мм. |
| Пристрій електричного пуску | | |
| 16 | ППЕ-1 | пристрій пусковий електричний Un=0,9-30В In=0,3А |
| Пристрій пневматичного пуску | | |
| 21 | ТТ-98 | Термочутлива трубка D 6/4 мм, 98°C |
| 22 | ТТ-141 | Термочутлива трубка D 6/4 мм, 141°C |
| 23 | ТТ-172 | Термочутлива трубка D 6/4 мм, 172°C |
| 24 | ДРП-П-АКС | Дистанційний ручний пневматичний пуск |
| Сповіщувачі пожежні | | |
| 25 | СПТЛ-105 | Сповіщувачі пожежний тепловий лінійний. Температура спрацювання: 105°C |
| 26 | СПТЛ-138 | Сповіщувачі пожежний тепловий лінійний. Температура спрацювання: 138°C |
| 27 | СПТЛ-180 | Сповіщувачі пожежний тепловий лінійний. Температура спрацювання: 180°C |
| 28 | СПТЛ-105 | Сповіщувачі пожежний тепловий лінійний. Температура спрацювання: 260°C |
| Додаткове обладнання | | |
| 29 | ЕМ-0-60 | Електроконтактний манометр 0...60bar |
| 30 | ЗМРП-27-АКС | Запобіжна мембрана ручного пневматичного пуску 24bar |
| 31 | ОЛКАВ-F | Вогнегасна речовина "ОЛКАВ-F" |
| 32 | ОЛКАВ-ABF | Вогнегасна речовина "ОЛКАВ-ABF" |

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)